

	Проверка наличия однолинейной схемы, при необходимости их восстановление	2 раза/год							X						X
2.	Система вентиляции														
	Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации, при необходимости замена	Ежедневно	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проверка срабатывания системы автоматического управления	Раз в 3 месяца			X			X			X				X
	Проверка исправности огнезадерживающих клапанов	2 раза/год			X						X				
	Очистка от пыли вентиляционных решеток	Раз в 3 месяца			X			X			X				X
	Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним	1раз/год									X				
3.	Система теплоснабжения														
	Контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход)	Ежедневно	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Настройка регулирующей арматуры на приборах отопления	1раз/неделю	X	X	X	X						X	X	X	
	Сезонное регулирование	2 раза/год					X					X			
	Гидравлическое испытание системы, при необходимости замена ЗРА	1раз/год							X						
	Промывка и заполнение системы	1раз/год							X						
	Чистка/промывка фильтров, грязевиков, теплообменников, бойлеров, накопительных баков	1раз/год							X						
	Проверка состояния уплотнительных прокладок, при необходимости замена	Ежемесячно	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры	1раз/год						X							
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия и устранение дефектов	1раз/год						X							
	Проверка состояния теплоизоляции, при необходимости замена	1раз/год						X							
	Метрологическая поверка КИП в специализированной организации	1раз/год						X							
	Получение акта готовности к отопительному сезону	1раз/год								X					

